

重庆人文科技学院
智园三食堂抽排设备和燃气洗碗机采购项目
竞谈文件

重庆人文科技学院制

2026 年 07 月 07 日

第一部分 谈判项目书

一、项目名称及编号：

分包一：智园三食堂抽排系统采购与安装项目 编号：2026108

分包二：智园三食堂燃气洗碗机采购与安装项目 编号：20260113

二、资格要求：

1. 须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审。经营范围包含厨房设备销售或生产厂家。

2. 拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。在项目所在城市设有固定售后服务网点，提供网点租赁合同、驻场售后人员社保缴纳证明，承诺 24 小时上门维保。

3. 具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系。

4. 企业应具有针对本项目的专业技术人员及资质，具有完善的维修维护服务体系，诚信守时，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的服务。

5. 近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

6. 所有设备必须原厂全新生产，严禁翻新、二手设备；风管、烟罩现场按食堂尺寸定制加工。所投洗碗机、燃气蒸汽发生器具备 3C 强制认证、食品接触产品安全认证，提供 CMA/CNAS 整机卫生检测报告；所有设备必须原厂全新生产，严禁翻新、二手设备；具备燃气管道安装配套施工能力，可配合校方、燃气公司完成通气验收。

三、产品质量及服务要求：

1. 所有产品必须符合国家相关法律法规要求。油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》GB 18483，通过当地生态环境局油烟检测验收；防火阀、风机符合国家消防规范，具备 3C

认证；所有不锈钢材质提供材质检测报告，厚度不低于招标要求；

2.设备安装后，须获得第三方环保检测机构出具合格检测报告，费用由供应商承担。

3.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。每年不低于 2 次免费整机深度清洗保养服务。

4.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。


5.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。


6.竞谈文件一式肆份，壹正叁副。

四、设备名称、数量及参数要求：

分包一：智园三食堂抽排系统采购与安装项目

编码	名称	图片	品牌	尺寸	技术参数	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	备注
2F 排烟系统										
1	3KW 风机			745*620*760	型号：KX-11—62—15A 风量：7900m³/h 风压：580pa 噪音：≤70dB 重量：112kg 进风口（外径）：宽 400，出风口（内径）：宽 330*高 250	12	台			
2	低空排放油烟净化器			800x1110x1345	型号：KXU-YJ-35A 风量：35000m³/h 进风口：870x1150	2	台			
3	4KW 风机（洗碗间）			880*800*925	型号：KX-11—62—18A 风量：11600m³/h 风压：655pa 噪音：≤70dB 重量：121kg 进风口（外径）：宽 470，出风口（内径）：宽 450*高 295	1	台			

4	油网烟罩			3200*1200*610	优质不锈钢制造； 壳体面板 201 厚度 1.0mm，加强筋 1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	3.2	米			
5	油网烟罩			2100*1200*610	优质不锈钢制造； 壳体面板 201 厚度 1.0mm，加强筋 1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	16.8	米			
6	油网烟罩			2800*1200*610	优质不锈钢制造； 壳体面板 201 厚度 1.0mm，加强筋 1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	10.5	米			
7	油网烟罩			5000*1200*610	优质不锈钢制造； 壳体面板 201 厚度 1.0mm，加强筋 1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	5	米			
8	低空排放油烟净化器			800x1025x1215	型号：KXU-YJ-25A 风量：25000m³/h 进风口：785x1020	1	台			
9	低噪音离心风柜			1160*700*1155	型号：KX-TSL-20A 功率：7.5KW380V 风量：26125m³/h 噪音：≤70dB 重量：275kg 进风口（内径）：宽 750*高 620， 出风口（内径）：宽 470*高 350	1	台			
10	油网烟罩			5550*1200*610	优质不锈钢制造； 壳体面板 201 厚度 1.0mm，加强筋 1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	5.55	米			



11	油网 烟罩			4090.2*1200*610	优质不锈钢制造； 壳体面板 201 厚度 1.0mm，加强筋 1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	4.1	米			
12	风机控制箱					14	台			
13	风机及 净化器 支架					16	套			
14	风机减 震					14	套			
15	软接					16	套			
16	风机及 净化器 接油盘					16	套			
17	镀锌排 烟风管				采用镀锌钢板 1.0MM 厚制作。	608	平方			
2 楼小计										
3F 排烟系统										
1	3KW 风 机			745*620*760	型号：KX-11—62—15A 风量：7900m³/h 风压：580pa 噪音：≤70dB 重量：112kg 进风口（外径）：宽 400，出风口（内径）：宽 330*高 250	11	台			
2	低空 排放 油烟 净化 器			800x1110x1345	型号：KXU-YJ-35A 风量：35000m³/h 进出风口：870x1150	2	台			
3	4KW 风 机（洗 碗间、 蒸煮 间）			880*800*925	型号：KX-11—62—18A 风量：11600m³/h 风压：655pa 噪音：≤70dB 重量：121kg 进风口（外径）：宽 470，出风口（内径）：宽 450*高 295	2	台			

4	油网烟罩			2100*1200*610	优质不锈钢制造； 壳体面板 201 厚度 1.0mm，加强筋 1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	14.7	米			
5	油网烟罩			2800*1200*610	优质不锈钢制造； 壳体面板 201 厚度 1.0mm，加强筋 1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	11.2	米			
6	中间滤网式抽气罩			5000*1000*460		5	米			
7	油网烟罩			4800*1200*610	优质不锈钢制造； 壳体面板 201 厚度 1.0mm，加强筋 1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	4.8	米			
8	风机控制箱					13	台			
9	风机及净化器支架					15	套			
10	风机减震					13	套			
11	软接					15	套			
12	风机及净化器接油盘					15	套			
13	镀锌排烟风管				采用镀锌钢板 1.0MM 厚制作。	614	平方			
3 楼小计										
2、3 楼总计										

分包二：智园三食堂燃气洗碗机采购与安装项目
共两层楼，二、三楼各安装一套燃气洗碗机系统

序号	产品名称	规格	单位	数量	单价（元）	小计（元）	备注
----	------	----	----	----	-------	-------	----

1	直燃式燃气型长龙式洗碗机	1. 整机尺寸不低于 3540*810*1650mm 2. 适用电压 380V 50Hz 三相五线制, 整机功率 ≤13KW 3. 符合 GB 35848-2018 标准以及 GB 4806.9-2016 标准。 4. 整机采用优质不锈钢, 核心区域如水箱、喷淋管等采用 304 不锈钢。 5. 配置两个水箱, 二次主洗, 一次漂洗; 二次主洗间具备一定的过渡区间。 6. 主洗部长度要求不低于 100cm, 至少上下各 4 根喷淋管以保证清洗效果。 7. 整机保证在采用常规水压、气压下能够正常工作, 不用增加辅助设备。 8. 主洗温度要求达到 60-80 摄氏度, 漂洗温度要求达到 70-90 摄氏度。 9. 具备节能式设计, 采用循环水利用方案, 降低能源消耗。 10. 适配高校大规模集中洗消。	台	2			
2	自动滤渣浸泡池	1. 设备尺寸不小于 1500*1000*800mm 2. 适用电压 380V 50Hz 整机功率≤1.5KW 3. 具备自动滤渣功能, 可取出型渣槽。 4. 具备水循环功能, 降低能源消耗。	个	2			
3	直燃式节能燃气热水机	1. 设备尺寸建议 660*530*820mm 2. 工作电压采用 220V 50Hz 功率≤1Kw 3. 符合 GB 35848-2018 标准 4. 采用即热式供水, 供水水压与进水水压接近 5. 每小时可供 80 摄氏度热水可达到 1T。	台	2			
4	双层操作台	尺寸: 1500*800*800mm	个	2			
5	餐具传输机	1. 根据现场尺寸定制 (预估尺寸约 5.843m), 根据实际安装尺寸结算。 2. 工作电压采用 380V 50Hz 功率≤1.5Kw。 3. 设备采用优质不锈钢, 运行流畅, 便于清洗。	台	2			
6	传输机搁板	根据现场情况店址, 预估尺寸 3880*300mm	项	2			
7	传输机挡板	根据现场情况店址, 预估尺寸 5043*550mm	项	2			如果传输机要做装饰挡墙, 不用安装
8	洗筷机	1. 设备尺寸建议 500*650*1000mm。 2. 工作电压 220V 50Hz 最大功率≤120w。 3. 每次洗涤时间不大于 15 分钟, 洗筷每次约 500 双, 洗勺每次约 300 个	台	2			选用
合计							



二楼布置图

三楼布置图

以上报价不限品牌。竞谈单位根据以上功能需求，提供自有品牌产品的详细技术方案。

2.二、三层安装布置图见附件。

五、最终报价及相关文件要求：

(一) 报价文件格式

序号	产品名称	品牌	规格型号	详细技术参数	数量	单位	单价（元）	小计（元）	备注
1									
2									
3									
4	合计	大写：（小写：¥000,000.00）							

(二) 技术文件格式

序号	产品名称	品牌	规格型号	招标参考参数	投标产品参数	偏离	说明	备注

投标相关文件要求：

- 所有报价均以人民币最终报价，含设备费用、安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费(提供增值税普通发票)、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。
- 提供自有厂房产权（租赁证明）、生产设备清单、车间实景照片；有效期内《安全生产许可证》等相关资质证明；
- 提供所投低空油烟净化器第三方权威检测报告，净化效率 $\geq 90\%$ ，符合 GB18483；防火阀、配套风机 3C 消防认证证书及不锈钢板材材质检测报告；
- 竞谈人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、

外的服务条款。

5. 竞谈人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

6. 如竞谈单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及竞谈人在本公司购买的近 6 个月社保缴纳证明（谈判现场联网验证或官方渠道核验）。若除谈判代表外另有其他人员共同到场参与本次竞争性谈判，则到场人员均需在谈判现场提供在本公司近 6 个月的社保缴纳证明（谈判现场联网验证或官方渠道核验）。

8. ★标书中报价文件和技术文件须分别单独封装；其中报价文件应包含详细的设备清单及报价；技术文件则必须涵盖资质证明、竞价人提供的近三年内 3 个以上同类产品的业绩合同复印件（需加盖单位公章）或竞价人提供的厂家近三年内 3 个以上同类产品的业绩合同复印件（需加盖厂家公章）。

同类业绩要求 近 3 年内（自投标截止日倒算）至少 2 个高校 / 大专院校食堂油烟抽排系统生产 + 安装完整业绩；至少 2 个高校 / 大专院校食堂油烟抽排系统生产 + 安装完整业绩，至少 2 个高校 / 大专院校食堂同类燃气洗碗机业绩；提供合同关键页、竣工验收报告（不设置合同金额门槛，仅限定食堂同类项目）；

此外，技术文件还应包括谈判代表的授权书、社保证明、详细清单、技术参数偏离表、建设方案以及售后服务方案等，且技术文件中严禁包含任何产品报价信息。投标现场还需提供一份 U 盘，存储上述资质证明、业绩合同复印件、谈判代表的授权书及社保证明等文件的盖章件电子档。技术文件中不得有产品报价。

六、交货及货款的结算方式：

在合同签订后，严格按照院方指定的时间、地点安装调试完毕，并作好人员培训等

相关工作，经验收合格后支付总货款的 95 %，余款 5%在质保期满后支付。

七、谈判有关说明：

1. 谈判地点：重庆人文科技学院后勤资产一楼大会议室。

2. 谈判时间：2026 年 07 月 17 日 09 时 00 分。

3. 有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。

八、联系人及联系方式：范老师 023-42460570

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。

十、一切与谈判有关的费用，均由竞谈人自理。

第二部分 竞争性谈判相关附件

附件 1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买_____事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为本买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：_____（小写：¥000,000.00），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为 ____年__月__日起至____年__月__日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在____年__月__日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的 20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的95%，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税普通发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起____年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在 2 小时内作出售后服务承诺，并在 24 小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件 2：谈判申请及声明

致：_____（竞争性谈判人）

根据贵方项目编号_____的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本叁份。

据此函，签字人兹同意如下：

1. 我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。
2. 一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3. 我方指派_____（姓名）（身份证号码：_____）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4. 我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5. 与本申请有关的正式通讯地址为：

地 址：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日 期：_____年____月____日

附件 3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我_____ (姓名) (身份证号码： _____) 系 _____(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托 _____(姓名) (身份证号码： _____) 为我公司代理人，参加 _____(竞争性谈判人)的竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委托。特此委托。

代理人：	性别：	年龄：
单位：	部门：	职务：
竞价人：(盖章)		
法定代表人：(签字或盖章)		

日期： _____年____月____日

(粘贴双方身份证复印件)